

EU Declaration of Conformity.

This declaration of conformity is issued under the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU at the sole responsibility of Zhejiang Ruihua Machinery Co., Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown, Yuyao, China.

Zhejiang Ruihua hereby certifies that the product described below complies with the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/86/EU and other relevant EU harmonization legislation (eg).

Description: Pressurized fire extinguisher
Model ID: Housegard PE6HR-A / P12GS
Production year: 2023
Batch/serial nb.: 23RD05-003
Maximum working pressure: 20 bar
Test pressure PT: 30 bar
Permitted min./max. temperature TS: -30 / +60 ° C
Volume V / Diameter D: 12.5 L / ϕ 190 mm
Pressure test medium: Water
Content type: Powder

Applied conformity assessment procedures:

Module B + C2

Applied standards and technical specifications: EN3-7

Other applied EU standards: EN3-8

Technical inspection body:

QA system / Inspection and production control:

Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

Certificate:

EU design certificate no:

EU type certificate No: *Module B (11-282392-03)*

EU Certificate of Conformity No:

Module C2 (1016280-101)

Signature:



Daniel Cao

General Manager

Zhejiang Ruihua Machinery Co., Ltd.

Date: 23-3-14

EU-försäkran om överensstämmelse.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68 / EU på eget ansvar av Zhejiang Ruihua Machinery Co.,Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown ,Yuyao, Kina.

Zhejiang Ruihua försäkrar härmed att produkten som beskrivs nedan överensstämmer med direktivet om tryckutrustning (PED) 2014/86 / EU och annan relevant EU-harmoniseringslagstiftning (t ex).

Beskrivning: Tryckladdad brandsläckare
Modell-ID: Housegard PE6HR-A / P12GS
Produktionsår: 2023
Batch/serienr.: 23RD05-003
Max arbetstryck: 20 bar
Provtryck PT: 30 bar
Tillåten min./max. temperatur TS: -30 / +60 ° C
Volym V / Diameter D: 12.5 L / ϕ 190 mm
Medium för provtryck: Vatten
Typ av innehåll: Pulver

Tillämpade förfaranden för bedömning av

överensstämmelse: Module B+C2

Tillämpade standarder och tekniska specifikationer:

EN3-7

Övriga tillämpade EU-standarder: EN3-8

Tekniskt kontrollorgan:

QA system /Inspektion och produktionskontroll:

Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

Certifikat:

EU-design certifikat nr:

EU-typ certifikat nr: *Module B (11-282392-03)*

EU-intyg om överensstämmelse nr:

Module C2 (1016280-101)

EU-overensstemmelseserklæring.

Denne overensstemmelseserklæring udstedes i henhold til tryk-udstyrsdirektivet (PED) 2014/68 / EU under ansvar af Zhejiang Ruihua Machinery Co.,Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown ,Yuyao, China.

Zhejiang Ruihua erklærer herved, at følgende typer af trykholdige brand-slukkere som beskrevet nedenfor er i overensstemmelse med trykudstyrs- direktivet (PED) 2014/86 / EU og anden relevant EU-harmoniseringslovgivning.

Beskrivelse: Trykladet brandslukker
Modelnummer: Housegard PE6HR-A / P12GS
Produktionsår: 2023
Batch/serienr.: 23RD05-003
Max. tilladt arbejdsstryk: 20 bar
Tryktest PT: 30 bar
Min./max. iladt temperatur TS: -30 / +60 ° C
Volume V / Diameter DN: 12.5 L / ϕ 190 mm
Tryktest media: Vand
Type indhold: Pulver

Anvendt procedure for

overensstemmelsesvurdering: Module B+C2

Anvendt standard og teknisk specifikation: EN3-7

Andre standarder og EU-Direktiv: EN3-8

Bemyndigede organ:

Kontrol af QA system / Inspektion og test under produktion.

Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

Certifikater:

EU-Design Certifikat Nr:

EU-Type certifikat Nr.: *Module B (11-282392-03)*

EU-Certificate of conformity Nr:

Module C2 (1016280-101)

EU- samsvarserklæring.

Denne samsvarserklæring er utstedet på produsentens ansvar alene i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. (PED) 2014/68 /EU) av: Zhejiang Ruihua Machinery Co.,Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown ,Yuyao, China.

Zhejiang Ruihua erklærer herved at produktet listet nedenfor er i samsvar med forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr (PED) 2014/68/EU), og andre relevante norske forskrifter og regelverk.

Beskrivelse: Trykkkladet brannsløkker
Modell Id-No: Housegard PE6HR-A / P12GS
Produksjonsår: 2023
Batch/serienr.: 23RD05-003
Maks. Tillatt arbeidstrykk: 20 bar
Test trykk PT: 30 bar
Min./max. temperaturområde TS: -30 / +60 °C
Volume V / Diameter DN: 12.5 L / φ 190 mm
Trykktest media: Vann
Type innhold: Pulver

Fremgangsmåte for samsvarsvurdering: Module B+C2
Standarder og teknisk spesifikasjon: EN3-7
Øvrige EU-standarder: EN3-8

Teknisk kontrollorgan:

QA system / Inspeksjon og produksjonskontroll:
Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

Sertifikater:

EU-Design Sertifikat No:
EU-Type Sertifikat No.: *Module B (11-282392-03)*
EU-samsvarserklærings No.:
Module C2 (1016280-101)

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan painelaitedirektiivin (PED) 2014/68 / EU mukaisesti Ruihua Machinery Co.,Ltd. No. 1 Fengqi West Road, LinshanTown ,Yuyao, China:n yksinomaisella vastuulla.

Zhejiang Ruihua, vakuuttaa, että jäljempänä kuvailtu tuote täyttää painelaitedirektiivin (PED) 2014/86 / EU sekä muut asiaankuuluvat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset.

Kuvaus: Paineistettu palosammutin
Malli Id-No: Housegard PE6HR-A / P12GS
Valmistusvuosi: 2023
Batch/serial nb.: 23RD05-003
Suurin sallittu paine PS: 20 bar
Testipaine PT: 30 bar
Sallittu min./maks. -lämpötila TS: -30 / +60 °C
Tilavuus V / halkaisija DN: 12.5 L / φ 190 mm
Painetestissä käytetty aine: Vesi
Sisällön tyyppi: Jauhe

Sovelletut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt:
Module B+C2
Sovelletut standardit ja tekniset spesifikaatiot: EN3-7
Muut sovelletut EU-standardit: EN3-8

Sidoksissa olevat ilmoitetut laitokset:

QS-järjestelmän valvonta / Tarkastukset / testit valmistuksen aikana:
Kiwa Sweden AB – Box 7178 170 07 Solna Sweden

Seuraavat sertifikaatit sisältyvät:

EU:-mallitodistus nro:
EU-tyyppitarkastustodistus nro:
Module B (11-282392-03)
EU-vaatimustenmukaisuustodistus nro:
Module C2 (1016280-101)