

EU Declaration of Conformity.

This declaration of conformity is issued under the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU at the sole responsibility of Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. hereby certifies that the product described below complies with the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/86/EU and other relevant EU harmonization legislation (eg).

Description: Pressurized fire extinguisher
Production year: 2024
Batch/serial nb.: XXXXXX
Model ID: Housegard WE6HO-A / Orex W6K 6L Water
Maximum working pressure: 18 bar
Test pressure PT: 27 bar
Permitted min./max. temperature TS: 5°C / +60 °C
Volume V / Diameter D: 7.7 L / φ 162 mm
Medium for test pressure: water
Content type: Water

Applied conformity assessment procedures: Module B + D
Applied standards and technical specifications: EN3-8
Other applied EU standards: EN3-7, EN3-10

Technical inspection body:

QA system / Inspection and production control:
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certificate:

EU type certificate No: Module B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244
EU Certificate of Conformity No: Module D; DGR-0036-QS-1202-22

Signature: He Yunqing

Name: Hua xi rong

Position: Tech. Manager
YuYao, ZheJiang, P.R. China

Date: 2023.12.6

EU-försäkran om överensstämmelse.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68 / EU på eget ansvar av Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. försäkrar härmed att produkten som beskrivs nedan överensstämmer med direktivet om tryckutrustning (PED) 2014/86 / EU och annan relevant EU-harmoniseringslagstiftning (t ex).

Beskrivning: Tryckladdad brandsläckare
Produktionsår: 2024
Batch/serialnb.: XXXXXX
Modell-ID: Housegard WE6HO-A / Orex W6K 6L Water
Max arbetstryck: 18 bar
Provtryck PT: 27 bar
Tillåten min./max. temperatur: 5 °C / +60 °C
Volym V / Diameter D: 7.7 L / φ 162 mm
Medium för provtryck: Vatten
Vätsketyp: Vatten

Tillämpade förfaranden för bedömning av överensstämmelse: Modul B + D
Tillämpade standarder och tekniska specifikationer: EN3-8
Övriga tillämpade EU-standarder: EN3-7, EN3-10

Tekniskt kontrollorgan:

QA system / Inspektion och produktionskontroll:
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certifikat:

EU-design certifikat nr:
EU-typcertifikat nr: Modul B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244
EU-intyg om överensstämmelse nr: Modul D: DGR-0036-QS-1202-22

EU-overensstemmelseserklæring.

Denne samsvarserklæring er utestedet på produsentens ansvar alene i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. (PED) 2014/68 /EU) av: Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. erklærerherved at produktetlistetnedener for er isamsvar med forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjentutstyr (PED) 2014/68/EU), ogandrelevantenorskeforskrifterogregelverk.

Beskrivelse: Trykladetbrandslukker
Produktionsår:2024
Batch/serial nb.: XXXXXX
Modelnummer:Housegard WE6HO-A / Orex W6K 6L Water
Max. tilladtarbejdstryk:18 bar
Tryktest PT:27 bar
Min./max. iladt temperatur TS:5 °C / +60 °C
Volume V / Diameter D:7.7 L / φ 162 mm
Tryktest media: Vand
Type indhold:Vand

Anvendt procedure for overensstemmelsesvurdering:
Anvendt standard og teknisk spesifikasjon:EN3-8
Andre standarder og EU-Direktiv: EN3-7, EN3-10

Bemyndigede organ:

Kontrol af QA system / Inspektion og test under produktion.
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certifikater:

EU-Design Certifikat Nr:
EU-Type certifikat Nr.: Modul B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244
EU-Certificate of conformity Nr: Modul D: DGR-0036-QS-1202-22

EU- samsvarserklæring.

Denne samsvarserklæring er utestedet på produsentens ansvar alene i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. (PED) 2014/68 /EU) av: Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. erklærerherved at produktetlistetnedener for er isamsvar med forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjentutstyr (PED) 2014/68/EU), ogandrelevantenorskeforskrifterogregelverk.

Beskrivelse: Trykkadet brannslukker
Produksjonsår: 2024
Batch/serialnb.: XXXXXX
Modell Id-No: Housegard WE6HO-A / Orex W6K 6L Water
Maks. Tillatt arbeidstrykk: 18 bar
Test trykk PT: 27 bar
Min./max. Temperaturområde:TS: 5°C / +60 °C
Volume V / Diameter D: 7.7 L / φ 162 mm
Trykktest media: Vann
Type innhold: Vann

Fremgangsmåte for samsvarsvurdering:
Standarder og teknisk spesifikasjon: EN3-8
Øvrige EU-standarder:EN3-7, EN3-10

Teknisk kontrollorgan:

QA system / Inspeksjon og produksjonskontroll:
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Sertifikater:

EU-Design Sertifikat No:
EU-Type Sertifikat No.: Modul B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244
EU-samsvarserklærings No.: Modul D: DGR-0036-QS-1202-22

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan painelaitedirektiivin (PED) 2014/68 / EU mukaisesti ZhejiangOrientxFireSafetyEquipment CO, Wucheyan, YuYao City, 315466, Ningbo, China:n yksinomaisella vastuulla.

ZhejiangOrientxFireSafetyEquipment CO., vakuuttaa, että jäljempänä kuvailtu tuote täyttää painelaitedirektiivin (PED) 2014/86 / EU sekä muut asiaankuuluvat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset.

Kuvaus:Paineistettu palosammutin

Valmistusvuosi: 2024

Batch/serialnb.: XXXXXX

Malli Id-No: Housegard WE6HO-A / Orex W6K 6L Water

Suurin sallittu paine PS: 18 baari

Testipaine PT: 27 baari

Sallittu min./maks. -lämpötila TS:5 °C / +60 °C

Tilavuus V / halkaisija D:7.7 L / ϕ 162 mm

Painetestissä käytetty aine:Vesi

Nesteryhmä: Vesi

Sovelletut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt:

Sovelletut standardit ja tekniset spesifikaatiot:EN3-8

Muut sovelletut EU-standardit: EN3-7, EN3-10

Sidoksissa olevat ilmoitetut laitokset:

QS-järjestelmän valvonta / Tarkastukset / testit valmistuksen aikana:

TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Seuraavat sertifiikaatit sisältyvät:

EU:-mallitodistus nro:

EU-tyyppitarkastustodistus nro: Module B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244

EU-vaatimustenmukaisuustodistus nro: Module D; DGR-0036-QS-1202-22