

EU Declaration of Conformity.

This declaration of conformity is issued under the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/68/EU at the sole responsibility of Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. hereby certifies that the product described below complies with the Pressure Equipment Directive (PED) 2014/86/EU and other relevant EU harmonization legislation (eg).

Description: Pressurized fire extinguisher
Production year: 2024
Batch/serial nb.: XXXXXX
Model ID: Housegard WE9HO-A / Orex W9K 9L Water
Maximum working pressure: 18 bar
Test pressure PT: 27 bar
Permitted min./max. temperature TS: +5 °C / +60 °C
Volume V / Diameter D: 12 L / ϕ 184 mm
Medium for test pressure: water
Content type: Water

Applied conformity assessment procedures: Module B + D
Applied standards and technical specifications: EN3-8
Other applied EU standards: EN3-7, EN3-10

Technical inspection body:

QA system / Inspection and production control:
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certificate:

EU design certificate no:
EU type certificate No: Module B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244
EU Certificate of Conformity No: Module D; DGR-0036-QS-1202-22

Signature: He Yunqing

Name: Hua Xi Rong

Position: Tech-Manager

YuYao, ZheJiang, P.R. China

Date: 2023.12.6

EU-försäkran om överensstämmelse.

Denna försäkran om överensstämmelse utfärdas under tryckkärlsdirektivet (PED) 2014/68 / EU på eget ansvar av Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. försäkrar härmed att produkten som beskrivs nedan överensstämmer med direktivet om tryckutrustning (PED) 2014/86 / EU och annan relevant EU-harmoniseringslagstiftning (t ex).

Beskrivning: Tryckladdad brandsläckare
Produktionsår: 2024
Batch/serial nb.: XXXXXX
Modell-ID: Housegard WE9HO-A / Orex W9K 9L Water
Max arbetstryck: 18 bar
Provtryck PT: 27 bar
Tillåten min./max. temperatur: +5 °C / +60 °C
Volym V / Diameter D: 12 L / ϕ 184 mm
Medium för provtryck: Vatten
Vätsketyp: Vatten

Tillämpade förfaranden för bedömning av överensstämmelse:
Tillämpade standarder och tekniska specifikationer: EN3-8
Övriga tillämpade EU-standarder: EN3-7, EN3-10

Tekniskt kontrollorgan:

QA system /Inspektion och produktionskontroll:
TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certifikat:

EU-design certifikat nr:
EU-typ certifikat nr: Modul B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244
EU-intyg om överensstämmelse nr: Module D; DGR-0036-QS-1202-22

EU-overensstemmelseserklæring.

Denne samsvarserklæring er utestedet på produsentens ansvar alene i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. (PED) 2014/68 /EU) av: Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. erklærer herved at produktet listet nedenfor er i samsvar med forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr (PED) 2014/68/EU), og andre relevante norske forskrifter og regelverk.

Beskrivelse: Trykladet brandslukker

Produktionsår:2024

Batch/serial nb.: XXXXXX

Modelnummer:Housegard WE9HO-A / Orex W9K 9L Water

Max. tilladt arbeidstryk:18 bar

Tryktest PT:27 bar

Min./max. iladt temperatur TS:+5 °C / +60 °C

Volume V / Diameter D: 12 L / φ 184 mm

Tryktest media: Vand

Type indhold:Vand

Anvendt procedure for overensstemmelsesvurdering:

Anvendt standard og teknisk spesifikasjon:EN3-8

Andre standarder og EU-Direktiv: EN3-7, EN3-10

Bemyndigede organ:

Kontrol af QA system / Inspektion og test under produktion.

TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Certifikater:

EU-Design Certifikat Nr:

EU-Type certifikat Nr.: Modul B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244

EU-Certificate of conformity Nr: Module D; DGR-0036-QS-1202-22

EU- samsvarserklæring.

Denne samsvarserklæring er utestedet på produsentens ansvar alene i henhold til forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr. (PED) 2014/68 /EU) av: Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO. erklærer herved at produktet listet nedenfor er i samsvar med forskrift 10. oktober 2017 nr. 1631 om trykkpåkjent utstyr (PED) 2014/68/EU), og andre relevante norske forskrifter og regelverk.

Beskrivelse: Trykladet brannslukker

Produksjonsår: 2024

Batch/serial nb.: XXXXXX

Modell Id-No: Housegard WE9HO-A / Orex W9K 9L Water

Maks. Tillatt arbeidstrykk: 18 bar

Test trykk PT: 27 bar

Min./max. Temperaturområde: TS: +5 °C / +60 °C

Volume V / Diameter D: 12 L / φ 184 mm

Trykktest media: Vann

Type innhold: Vann

Fremgangsmåte for samsvars-vurdering:

Standarder og teknisk spesifikasjon: EN3-8

Øvrige EU-standarder:EN3-7, EN3-10

Teknisk kontrollorgan:

QA system / Inspeksjon og produksjonskontroll:

TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Sertifikater:

EU-Design Certifikat No:

EU-Type Certifikat No.: Modul B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244

EU-samsvarserklærings No.: Module D; DGR-0036-QS-1202-22

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus.

Tämä vaatimustenmukaisuusvakuutus annetaan painelaitedirektiivin (PED) 2014/68 / EU mukaisesti Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO, Wucheyan, Yu Yao City, 315466, Ningbo, China:n yksinomaisella vastuulla.

Zhejiang Orientx Fire Safety Equipment CO., vakuuttaa, että jäljempänä kuvailtu tuote täyttää painelaitedirektiivin (PED) 2014/86 / EU sekä muut asiaankuuluvat unionin yhdenmukaistamislainsäädännön vaatimukset.

Kuvaus:Paineistettu palosammutin

Valmistusvuosi: 2024

Batch/serial nb.: XXXXXX

Malli Id-No: Housegard WE9HO-A / Orex W9K 9L Water

Suurin sallittu paine PS: 18 baari

Testipaine PT: 27 baari

Sallittu min./maks. -lämpötila TS:+5 °C / +60 °C

Tilavuus V / halkaisija D:12 L / ϕ 184 mm

Painetestissä käytetty aine:Vesi

Nesteryhmä: Vesi

Sovelletut vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyt:

Sovelletut standardit ja tekniset spesifikaatiot:EN3-8

Muut sovelletut EU-standardit: EN3-7, EN3-10

Sidoksissa olevat ilmoitetut laitokset:

QS-järjestelmän valvonta / Tarkastukset / testit valmistuksen aikana:

TÜV SÜD Industries Service GmbH, Westendstraße 19980686 Munich Germany

Seuraavat sertifiikatit sisältyvät:

EU:-mallitodistus nro:

EU-tyyppitarkastustodistus nro: Module B: Z-IS-ESP1-MUC-18-06-790008-020-244

EU-vaatimustenmukaisuustodistus nro: Module D; DGR-0036-QS-1202-22